

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за доставка на пожарогасители за сградата на Съдебна палата – София,
гр. София, бул.“Витоша“ № 2

1.Описание на предмета на поръчката, количества и обем: доставка на пожарогасители за сградата на Съдебна палата – София, гр. София, бул.“Витоша“ № 2, както следва:

Поз.	Наименование	Вместимост	Клас	Брой
1	Пожарогасител с вода	9 л.	А	68
2	Прахов пожарогасител	6 кг.	ВСЕ	95
3	Пожарогасител с въглероден диоксид	5 кг.	ВСЕF	15
Брой пожарогасители - всички				178

2.Място на доставката: гр. София, бул.“Витоша“ № 2

3.Срок на доставка: до 15.12.2021 г. включително

4.Изисквания за качество:

4.1.Пожарогасителите следва да се придружава с инструкция за безопасна работа на български език.

4.2.Пожарогасителите да притежават гасителна ефективност, удовлетворяващи изискванията за минимални категории пожари, съгласно разпоредбите на БДС EN 3-7:2004+A1:2007 „Носими пожарогасители. Част7: Характеристики, технически изисквания и методи за изпитване” или еквивалентен.

4.3.Пожарогасителите следва да съответстват на Наредба № Из-1971, чл. 3, ал. 2 Приложение № 2 и Забележка: т. 8. Разрешава се използването на пожаротехнически средства, съответстващи на европейски и международни стандарти, както следва: а) носими пожарогасители с прах, с въглероден диоксид и на водна основа - съгласно БДС EN 3 „Пожарогасители носими" и БДС ISO 11602 „Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители”;

4.4.Пожарогасителите в зависимост от вида, следва да са напълно окомплектовани (глава, манометър, маркуч или снегопреобразувател, стойка за стена), заредени, с етикет съгласно БДС EN 3, с „СЕ” маркировка, ако продукта е произведен в Европейския съюз. За продукти произведени извън страните членки на Европейския съюз, да се представи сертификат за съответствието на продукта на европейските изисквания.

4.5.Пожарогасителите да са преминали техническо обслужване, **извършено не повече от 30 дни преди датата на доставка**, за което се изготвя протокол и се удостоверява чрез съответната маркировка. Копие от протокола се предоставя при доставката на пожарогасителите.

4.6.Всички пожарогасители да имат гаранционен срок не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от датата на доставката им, да имат декларация за съответствие или сертификат за качество;