

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за доставка на стойки за пожарогасители за сградата на Съдебна палата – София,
гр. София, бул.“Витоша“ № 2

1.Описание на предмета на поръчката, количества и обем: доставка на стойки за пожарогасители за сградата на Съдебна палата – София, гр. София, бул.“Витоша“ № 2, както следва:

Поз.	Наименование	Брой
1	Метална стойка с възможност за окачване на 3 бр. пожарогасители	65
2	Поставка с възможност за поставяне на 1 бр. пожарогасители	64
	Брой стойки - всички	129

2.Място на доставката: гр. София, бул.“Витоша“ № 2

3.Срок на доставка: до 15.12.2021 г. включително

4.Изисквания за качество:

4.1.Металните стойки следва да са:

- прахово боядисани в червен цвят;
- включващ обозначителен знак – пожарогасител;
- подходящ за монтиране на 1 брой прахов пожарогасител 6 кг., 1 брой воден или водопенен пожарогасител 9 л., 1 брой пожарогасител с въглероден диоксид 5 кг.;
- металните стойки следва да имат декларация за съответствие или сертификат за качество;

4.2.Поставката за пожарогасител следва да е:

- изработена от висококачествени MDF плоскости с полиестерно покритие за монтаж на следните видове пожарогасители: прахов 6кг.АВС, прахов 12кг.АВС, воден бл., воден 9л., водопенен бл., водопенен 9л., СО2-5кг;
- приблизителни размери на поставката: Ш=21 см.,Д=21 см.,В=4 см.;
- поставката следва да е в цвят червен;
- поставката за пожарогасител следва да има декларация за съответствие или сертификат за качество;